

Anlage 7 (zu § 9a Abs. 2 StFanlVO 2016)

Emissionsgrenzwerte für den Betrieb von neuen Blockheizkraftwerken, Motoren und Gasturbinen mit einer BWL ab 1 MW:

(Die Grenzwerte für CO, NO_x, NMHC und Staub sind jeweils auf einen Sauerstoffgehalt von 15 % bezogen)

a) Flüssige standardisierte Brennstoffe u.a. Gasöle, flüssig biogene Brenn- und Kraftstoffe, Dieselmotoren:

Schadstoff	1 – ≤ 2,5 MW	> 2,5 MW
NO _x Motoren	150	94
NO _x Gasturbinen bei Last von über 70%	75	75
CO Motoren	94	94
CO Gasturbinen	100	100
Staub Motoren	19	11

b) Flüssige Brennstoffe - ausgenommen Gasöle, flüssig biogene Brenn- und Kraftstoffe, Dieselmotoren - u.a. Schweröle und Pflanzenöle:

Schadstoff	1 - ≤ 2,5 MW	> 2,5 MW
SO ₂ Motoren und Gasturbinen	120	120
NO _x Motoren	150	94
NO _x Gasturbinen bei Last von über 70%	75	75
Staub Motoren	19	10
Staub Gasturbinen	20	10
CO Motoren	94	94
CO Gasturbinen	100	100

c) gasförmige standardisierte fossile Brennstoffe u.a. Erdgas und Flüssiggas:

Schadstoff	1 – ≤ 2,5 MW	> 2,5 MW
NO _x Motoren	94	75
NO _x Gasturbinen bei Last von über 70%	50	50
CO	75	75

Motoren		
CO Gasturbinen bei Last von über 70%	100	100
CO Motoren Flüssiggas	75	75
NMHC	56	19

d) gasförmige nicht standardisierte Brennstoffe u.a. Biogas, Holzgas, Klärgas:

Schadstoff	> 1 MW
SO ₂ für Motoren und Gasturbinen aus genommen Biogas	15
SO ₂ Biogas	40
NO _x Motoren	188
NO _x Gasturbinen bei Last von über 70%	75
CO Motoren, Biogas	150
CO Motoren, Holzgas	563
CO Motoren	150
CO Gasturbinen bei Last von über 70%	100
NMHC	56

Wird ein stationärer Verbrennungsmotor mit einer Entstickungsanlage betrieben, so dürfen die Emissionen von Ammoniak und Ammoniumverbindungen, angegeben als Ammoniak, 10 mg/Nm³ (bezogen auf 15 % O₂) nicht überschreiten.