

Von: A13 Umwelt und Raumordnung
An: A13_Organisation und Recht
Gesendet am: 14.06.2019 06:39:43
Betreff: WG: Stellungnahme zum SAPRO Windenergie - Entwurf

Von: Neuhofer Wolfgang <w.neuhofer@ews-consulting.at>
Gesendet: Donnerstag, 13. Juni 2019 14:21
An: A13 Umwelt und Raumordnung <abteilung13@stmk.gv.at>
Betreff: Stellungnahme zum SAPRO Windenergie - Entwurf
Priorität: Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten gerne die Gelegenheit zur Stellungnahme wahrnehmen und einen Textvorschlag zur Anpassung des Kriteriums der „mittleren Leistungsdichte“ übermitteln.

Konkret betrifft dies den Absatz 5 im §3a Maßnahmen:

(5) In Gebieten des Geltungsbereiches, die nicht als Ausschlusszonen, Vorrangzonen oder Eignungszonen festgelegt sind, ist für die Errichtung von Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von mindestens 0,5 Megawatt vom Antragsteller eine mittlere Leistungsdichte von 180 W/m² in 100 m Höhe über Grund für eine baurechtliche Genehmigung nachzuweisen.

Unser Vorschlag wäre diesen Abs. 5 in der derzeit laufenden Begutachtungsfrist noch wie folgt abzuändern:

*(5) In Gebieten des Geltungsbereiches, die nicht als Ausschlusszonen, Vorrangzonen oder Eignungszonen festgelegt sind, ist für die Errichtung von Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von mindestens 0,5 Megawatt vom Antragsteller eine mittlere Leistungsdichte von **180 W/m² in Nabenhöhe über Grund** für eine baurechtliche Genehmigung nachzuweisen.*

Wir sehen die derzeitige Formulierung des §3a Maßnahmen – die bereits in der alten Verordnung in der Form enthalten war – nicht mehr zeitgemäß und dem Stand der Anlagentechnik entsprechend an. Die Entwicklung der Windenergieanlagentechnik schreitet unglaublich rasch voran, sodass heute Standorte wirtschaftlich entwickelt werden wo das mit älteren Anlagengenerationen nicht möglich war. Die derzeit in der Entwicklung befindlichen Anlagengrößen haben Rotordurchmesser 160 m und Nabenhöhen größer 160 m – neue größere und effizientere Anlagengenerationen kommen alle 2-3 Jahre auf den Markt. Das Kriterium mittlere Leistungsdichte wirkt mit der statischen Bezugshöhe 100 m dem Fortschritt in der Anlagentechnik entgegen und bremst Effizienzsteigerungen in der Anlagenentwicklung aus. Potenzielle Standorte die zukünftig wirtschaftlich sinnvoll entwickelt werden können werden verhindert.

Wir haben unseren Textänderungsvorschlag mit Windparkbetreibern und Projektentwicklern abgesprochen die unsere Änderungsvorschlag auch inhaltlich unterstützen – darunter die Firmen E-Steiermark (DI Jörg Pfeifer), Ventureal (DI Franz Blochberger), Brandpower (DI Josef Brandstetter).

Wir bitten um Ihre Sichtweise in Bezug auf unsere Stellungnahme und stehen Ihnen gerne für Abstimmungsgespräche zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Neuhofer
Geschäftsführer / Managing Director

EWS Consulting GmbH
Katztal 37
A-5222 Munderfing
Tel.: +43 7744-20141-24
Mob.: +43 664-8203686
w.neuhofer@ews-consulting.at
www.ews-consulting.at
FN 344782h

Diese E-mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-mail ist nicht gestattet.

This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose, or store or copy the information in any medium. In the event of any technical difficulty with this e-mail, please contact the sender.

Nicht jeder Ausdruck ist notwendig. Denken Sie bitte an unsere Umwelt.